



产品认证证书

证书编号：CQC20012242520

申请人名称及地址

浙江金莱勒电气有限公司
浙江省乐清市乐清经济开发区纬十路 246 号

制造商名称及地址

浙江金莱勒电气有限公司
浙江省乐清市乐清经济开发区纬十路 246 号

生产企业名称及地址

浙江金莱勒电气有限公司 (V030325)
浙江省乐清市乐清经济开发区纬十路 246 号

产品名称和系列、规格、型号

开启式刀开关

HD11F-□/□8□; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 250A; Ue: AC250V/400V/690V; Ie: 100A、160A、200A、250A; Icw: 10kA/1s(250A、200A); Icw: 6kA/1s(160A、100A); 使用类别: AC-20A; 极数: 2P、3P、4P; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.3-2017

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 04 月 21 日 有效期至：2025 年 04 月 21 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

证书编号: CQC20012242520

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

HD 11 F - □ / □ 8 □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1)类组代号: “HD” 表示单投刀开关,
- (2)设计代号: “11” 表示: 中央手柄式,
- (3)派生代号 “F” 表示: 带保护罩, 不需要不注
- (4)额定电流: 100A、160A、200A、250A
- (5)极数: 用 2、3、4 表示 2P、3P、4P
- (6) “8” 表示板前接线方式
- (7)派生代号: “G” 表示客户指定销售代号, 不指定不需要标注。

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>